

## Resultat laboratorietest for kemiske stoffer

**Produkt:** ViaPlus 6600

**Partikel type:** Millisil W4

Måling af fjernelse af partikler i ViaPlus 6600 ved maks flowhastigheder

Tilstrømning (l/s)	Total-SS (%)
66	94

**Kommentar:**

Baggrundsmateriale for resultater valideret af Katrine Nielsen, Teknologisk Institute marts 2022