

Resultat laboratorietest for partikler

Produkt: ViaPlus 6600

Partikel type: Millisil W4

Måling af fjernelse af partikler i ViaPlus 6600 ved forskellige flowhastigheder

Tilstrømning (l/s)	Total-SS (%)
1,65	99,6
3,96	97,8
16,5	85,1

Kommentar:

Det maksimale og anbefalede red. Tilslutningsareal for denne type ViaPlus er 6600 m². Gennemskyldnings test med flowhastighed på 66 L/s, viser en frigivelse af minimal frigivelse af tilbageholdt materiale.

Baggrundsmateriale for resultater valideret af Katrine Nielsen, Teknologisk Institute marts 2022, opdateret oktober 2023