

## Resultater laboratorietest for partikler

**Produkt:** Stormsed Vortex 800 m<sup>2</sup>

**Partikel type:** Silica (Millisil W4)

Måling af fjernelse af partikler i Stormsed Vortex 800 m<sup>2</sup> ved forskellige flowhastigheder.

Tilstrømning (l/s)	TSS %
0,2	91,5
0,48	86,0
2	63,2

Ved test af Stormclean 2200 mm, er der også udført re-suspensionstest ved 8 l/s, der viser at der tilbageholdes over 92% af den loaded mængde Silica.

**Kommentar:** Produktet er lavet til at kunne håndtere et opland på 800 m<sup>2</sup>. Testen er udført i henhold til DIBt.