

Resultat laboratorietest for kemiske stoffer

Produkt: ViaPlus 6600

Opløste stoffer:

Uopløste stoffer: X

Måling af fjernelse af kemiske stoffer i ViaPlus 6600 ved max flowhastigheder

Tilstrømning (l/s)	Total-Cu (%)	Total-Zn (%)
25	99,8	88,3

Kommentar: Der er tale om uopløste stoffer