

Resultater laboratorietest for partikler

Produkt: Dobbelt porøst filter anlæg 900 L

Partikel type: Silica (Millisil W4)

Måling af fjernelse af partikler i Dobbelt porøst filter anlæg 900 L ved forskellige flowhastigheder

Partikeltest:

Tilstrømning (l/s)	Total-SS (%)
0,25	98
0,5	98
0,75	96
1,0	97

Re-suspensionstest:

Tilstrømning (l/s)	Total-SS (%)
2,0	>92

Kommentar: Produktet er lavet til at kunne håndtere et opland på xxx m². Testene er udført ved Teknologisk Institut, Gregersensvej 1, 2630 Taastrup i henhold til Vejledningen – Testprocedure for renseløsninger til regnafstrømning.

Testmateriale og resultater er valideret af Katrine Nielsen, Teknologisk Institut september 2023