

## Resultater laboratorietest for partikler

**Produkt:** Stormclean 2200 mm

**Partikel type:** Silica (Millisil W4)

Måling af fjernelse af partikler i Stormclean 2200 mm ved forskellige flowhastigheder. Der er udført test i 2021 og 2023.

**Partikeltest:**

	Total-SS (%)	
Tilstrømning (l/s)	Test 2021	Test 2023
0,75	98,7	98,7
1,8	97,2	96,9
7,5	89,5	88,4

**Re-suspensionstest:**

Tilstrømning (l/s)	Total-SS (%)
30	>92

**Kommentar:** Produktet er lavet til at kunne håndtere et opland på 3000 m<sup>2</sup>. Produktet er også testet for tilbageholdelse af olie og opfylder den Europæiske standarden for dette. Testene er udført ved TÜV Rheinland LGA Products GmbH Tillystraße 2 D - 90431 Nürnberg, under standarden "Zulassungsgrundsätze der DIBt Niederschlagswasserbehandlungsanlagen Teil 1: Anlagen zur dezentralen Behandlung des Abwassers von Kfz-Verkehrsflächen zur anschließenden Versickerung in Boden und Grundwasser"